

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель управления коммунального
хозяйства и жилищного фонда
« 04 » 09 2021 г.



Сорвенкова Е.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «PCO «Силуэт»
« 02 » 09 2021 г.



Абоимов А.А.

ГРАФИК

ограничения и аварийного отключения потребителей.

1. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным потребителям второй категории в размерах, указанных в таблице.

Наименование показателя	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)				
	минус 10	минус 20	минус 30	минус 40	минус 50
Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до	78	84	87	89	91

2. Порядок отключения объектов

Теплоисточник, потребитель	Разрешающий договорной максимум, Гкал/месяц	Суточный полезный отпуск, Гкал	Номер в очереди снимаемой нагрузки	Ф.И.О., должность, телефон оперативного персонала, потребителя, отв. за введение ограничений
Котельная ТКУ100. Жилой дом ул.Топоркова 9/9	223,5	7,45	1	ООО «PCO «Силуэт», главный инженер Сковпень А.В., главный энергетик Петрунин А.В., мастер участка Дамизов Р.А (номера указаны на сайте Общества). Председатель ТСЖ «Фрегат» Новиков Андрей Александрович 89619663888
Котельная ТКУ100. Жилой дом ул.Топоркова 9/8	223,5	7,45	1	ООО «PCO «Силуэт», главный инженер Сковпень А.В., главный энергетик Петрунин А.В., мастер участка Дамизов Р.А (номера указаны на сайте Общества). Председатель ТСЖ «Чайка» Дергачева Татьяна Викторовна

				89147850334
Котельная АМКУ-600Д. Жилой дом ул.Ломоносова 60	116,22	3,88	1	ООО «РСО «Силуэт», главный инженер Сковпень А.В., главный энергетик Петрунин А.В., мастер участка Дамизов Р.А (номера указаны на сайте Общества) генеральный директор ООО «УК «Камград- Сервис» Зайков Максим Юрьевич 89084956144