

Характеристика эксплуатируемых тепловых сетей

Характеристика источников теплоснабжения по состоянию на 01.03.2019

Протяженность сетей									
№	Наименование котельной	Объект подключения	Адрес	Тип прокладки	Тип тепловой сети	Протяженность тепловой сети в 2-х трубном исчислении, м	Диаметр Трубопроводов, мм	Протяженность сети от котельной до потребителя, м	Суммарная протяженность трубопроводов от котельной до потребителя, м
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТКУ-1000	МКД	Топоркова 9/8	подземная	отопление	76	59	111,5	446
					ГВС	76	45		
		МКД	Топоркова 9/9	подземная	отопление	35,5	59		
					ГВС	35,5	45		
2	АМКУ-600Д	МКД	Ломоносова 60	воздушная	отопление	10	89	10	40
					ГВС	10	57		
3	Итого					243		121,5	486

Справочно:

- нет колодцев или распределительных пунктов с задвижками от котельных до потребителей
- от котельной ТКУ-1000 до каждого потребителя идут отдельные трубопроводы, как таковой магистральный трубопровод отсутствует